PRÉFET
DE LA MANCHE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

Agence Régionale de Santé
Normandie

Saint-Lô, le 6 juillet 2026

**Direction de la Santé Publique**
Unité Départementale de La Manche
Santé/Environnement
Place de la Préfecture
**BP 50431**
**50001 SAINT-LÔ CEDEX**
Téléphone : 02.50.28.74.20
Messagerie : ars-normandie-se50@ars.sante.fr
Site internet : https://www.normandie.ars.sante.fr

**Affaire suivie par Sabrina JAMES**
Téléphone : 06.89.95.54.47
Mail :sabrina.james@ars.sante.fr

MONSIEUR LE MAIRE
COMMUNE DE VILLEDIEU LES POELES-ROU
Place de la république
VILLEDIEU LES POELES
**50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY**

Objet : Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire réalisé sur l'unité de gestion exploitation : COMMUNE DE VILLEDIEU

| | |
|---|---|
| Installation : | STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION STATION PRE DES DOUITS |
| Commune du point de surveillance : | COLOMBE (LA) |
| Numéro du Point de Surveillance : | 0000000303 |
| Localisation exacte : | SORTIE STATION |
| Motif du prélèvement : | CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - EAUX DISTRIBUEES |
| Date et heure du prélèvement : | jeudi 04 juin 2026 à 08h21 |
| Préleveur : | LENA ALEXIS |
| Numéro ARS-UD 50 : | 00188808 |

Cette installation de traitement-production alimente toutes ou parties des collectivités suivantes :
COMMUNE DE VILLEDIEU
SIAEP DE LA COUDRAYE

## MESURES DE TERRAIN

| | Résultats | Limites de qualité inférieure | Limites de qualité supérieure | Références de qualité inférieure | Références de qualité supérieure |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL** | | | | | |
| Température de l'eau | 13,6 °C | | | | 25,00 |
| **EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE** | | | | | |
| pH | 6,9 unité pH | | | 6,50 | 9,00 |
| **RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION** | | | | | |
| Chlore libre | 0,27 mg(Cl2)/ | | | | |
| Chlore total | 0,30 mg(Cl2)/ | | | | |

## ANALYSE LABORATOIRE

Analyse effectuée par : LABEO MANCHE
Type del'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00203501 Référence laboratoire : M26.71636-1-1

| | Résultats | Limites de qualité inférieure | Limites de qualité supérieure | Références de qualité inférieure | Références de qualité supérieure |
|---|---|---|---|---|---|

## ANALYSE LABORATOIRE

Analyse effectuée par : LABEO MANCHE

Type del'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00203501 Référence laboratoire : M26.71636-1-1

| | Résultats | Limites de qualité inférieure | Limites de qualité supérieure | Références de qualité inférieure | Références de qualité supérieure |
|---|---|---|---|---|---|
| **PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES** | | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 3 n/mL | | | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | | | | 0 |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 n/(100mL) | | | | 0 |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | | 0 | | |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL) | | 0 | | |

## CONCLUSION SANITAIRE

Ce prélèvement fait suite aux résultats observés le 26 mai 2026. Il met en évidence un retour à la normale de la qualité de l'eau qui est conforme aux limites et références de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code La Santé Publique, je vous serais très obligé de bien vouloir porter cette information à la connaissance du public.

Pour le Directeur général de
l'Agence régionale de santé,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,

**Signé**

**Charlotte FAUCHET**