PRÉFET
DE LA MANCHE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé
Normandie

Saint-Lô, le 10 avril 2026

Direction de la Santé Publique
Unité Départementale de La Manche
Santé/Environnement
Place de la Préfecture
BP 50431
50001 SAINT-LÔ CEDEX
Téléphone : 02.33.06.56.13
Télécopie : 02.33.06.56.84
Messagerie : ars-normandie-se50@ars.sante.fr
Site internet : https://www.normandie.ars.sante.fr

Affaire suivie par Sabrina JAMES
Téléphone : 02.33.06.56.42
Mail : sabrina.james@ars.sante.fr

MONSIEUR LE MAIRE
COMMUNE DE VILLEDIEU LES POELES-ROU
Place de la république
VILLEDIEU LES POELES
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGN

Objet : Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire réalisé sur l'unité de gestion exploitation : COMMUNE DE VILLEDIEU

Installation :	CAPTAGE PRE DES DOUITS NORD C1
Commune du point de surveillance :	COLOMBE (LA)
Nom du PSV	PRE DES DOUITS NORD C1
Numéro du Point de Surveillance :	0000000293
Localisation exacte :	captage nord C1
Motif du prélèvement :	CONTROLE COMPLEMENTAIRE VOLONTAIRE
Date et heure du prélèvement :	jeudi 26 février 2026 à 12h12
Préleveur :	CHLOE JOURDAN
Numéro ARS-UD 50 :	00187730

Ce captage alimente toutes ou parties des installations de production suivantes :
STATION PRE DES DOUITS

MESURES DE TERRAIN

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Couleur (qualitatif)	0	qualitatiif				
Odeur (qualitatif)	0	qualitatiif				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	12,7	°C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	5,6	unité pH				

ANALYSE LABORATOIRE

Analyse effectuée par : LABEO MANCHE

Type del'analyse : 0RP1 Code SISE de l'analyse : 00202423 Référence laboratoire : M26.25091-1-1

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	qualitatif				
Turbidité néphélométrique NFU	0,20	NFU				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	5,6	unité pH				
Titre alcalimétrique	<2,0	°f				
Titre alcalimétrique complet	<2,0	°f				
Titre hydrotimétrique	5,9	°f				
FER ET MANGANESE						
Fer total	2,2	µg/L				
Manganèse total	7,8	µg/L				
MINERALISATION						
Chlorures	22	mg/L		200,00		
Conductivité à 25°C	201	µS/cm				
Sulfates	<5	mg/L		250,00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,3	mg(C)/L		10,00		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L		4,00		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,866	mg/L				
Nitrates (en NO3)	43,3	mg/L		100,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L				
Orthophosphates (en PO4)	<0,15	mg(PO4				
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Entérocoques /100ml (MP)	<15	n/(100ml		10000		
Escherichia coli / 100ml (MP)	<15	n/(100ml		20000		

CONCLUSION SANITAIRE

L'eau brute est conforme aux limites de qualité et n'appelle pas de ma part de commentaires particuliers car ils sont cohérents avec ceux qui constituent les historiques.

Pour le Directeur général de
l'Agence régionale de santé,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,

Signé

Charlotte FAUCHET