PRÉFET
DE LA MANCHE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé
Normandie

Saint-Lô, le 23 février 2026

Direction de la Santé Publique
Unité Départementale de La Manche
Santé/Environnement
Place de la Préfecture
BP 50431
50001 SAINT-LÔ CEDEX

Téléphone : 02.50.28.74.20

Messagerie : ars-normandie-se50@ars.sante.fr
Site internet : https://www.normandie.ars.sante.fr
Affaire suivie par Sabrina JAMES
Téléphone : 06.89.95.54.47
Mail : sabrina.james@ars.sante.fr

MONSIEUR LE MAIRE
COMMUNE DE VILLEDIEU LES POELES-ROU
Place de la république
VILLEDIEU LES POELES
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY

Objet : Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire réalisé sur l'unité de gestion exploitation : COMMUNE DE VILLEDIEU

Installation :	UNITE DE DISTRIBUTION VILLEDIEU CENTRE
Commune du point de surveillance :	VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Point de surveillance	CENTRE VILLE (CS)
Numéro du Point de Surveillance :	0000001447
Localisation exacte :	mairie
Motif du prélèvement :	CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS
Date et heure du prélèvement :	jeudi 22 janvier 2026 à 11h57
Préleveur :	CHLOE JOURDAN
Numéro ARS-UD 50 :	00187345

Cette unité de distribution alimente toutes ou parties des communes de :
VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY

MESURES DE TERRAIN

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 qualitatif				
Couleur (qualitatif)	0 qualitatif				
Saveur (qualitatif)	0 qualitatif				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	10,8 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,3 unité pH			6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,44 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,46 mg(Cl2)/L				

ANALYSE LABORATOIRE

ANALYSE LABORATOIRE

Analyse effectuée par : LABEO MANCHE

Type del'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00202038 Référence laboratoire : M26.7597-1-1

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
ANALYSE LABORATOIRE						
Turbidité néphélométrique NFU	0,10	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,4	unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	9,8	°f				
Titre hydrotimétrique	12,9	°f				
FER ET MANGANESE						
Fer total	4,4	µg/L				200,00
Manganèse total	<1,0	µg/L				50,00
MINERALISATION						
Chlorures	19	mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	310	µS/cm			200,00	1100,00
Sulfates	11	mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,4	mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,417	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	20,9	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	76	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	87	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100ml				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100ml				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100ml		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100ml		0		

CONCLUSION SANITAIRE

Eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code La Santé Publique, je vous serais très obligé de bien vouloir porter cette information à la connaissance du public.

Pour le Directeur général de
l'Agence régionale de santé,
L'Ingénieur du Génie Sanitaire,

Signé

Sabrina LEPELTIER